

JORIS IDE Deutschland GmbH

JORIS IDE GMBH - Nikolaus-Otto-Straße 6 - 91522 Ansbach

Kontakt:

Home Office
15936 Dahme Max-Hannemann-Straße 57
Telefon: 00491726972095 oder 004935451
186159
Fax: 004935451/186158
Email: detlef.flemming@jorisode.de

Freigabe zum Dachelement JIROOF 1000 für die Installation einer
PV-Anlage

Ansbach, 13.03.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach eingehender Prüfung der gewählten Unterkonstruktion für die Montage einer PV-Anlage
auf unser Sandwich-Dachelement JIROOF 1000 , kann ich Ihnen hiermit die Freigabe zur Montage
der PV-Anlage erteilen.

Eine Direktbefestigung, mittels Reisser Schraube nach Zulassung **Z-14.1-537** , in Verbindung
mit den Montagesystem "Multirail" , Speedrail bzw. "MiniRail System" an der oberen Deckschale vom
Dachelement JIROOF 1000, ist zulässig.

Es ist jedoch unbedingt zu beachten, dass die äußere Deckschale eine Mindestmaterialstärke von 0,60mm
besitzt.

Der statische Nachweis zu den eingeleiteten Kräften erfolgt jeweils bauseitig.

Bitte beachten Sie bei der Montage unbedingt die IFBS Richtlinien.

Detlef Flemming